

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)
पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2019 दिनांक-जनवरी 22, 2019

सेवा में,

Owner/Manager,
THE SHIVALIK INTERNATIONAL SCHOOL,
RTO ROAD, HALDWANI,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय:- THE SHIVALIK INTERNATIONAL SCHOOL, RTO ROAD, HALDWANI, का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-29912873 दिनांक:-21.01.2019 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:21.01.2019 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा THE SHIVALIK INTERNATIONAL SCHOOL, RTO ROAD, HALDWANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 20,000 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. भवन/संस्थान परिसर में 08 अदद ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर-04 किग्रा क्षमता एवं 02 अदद सीओडू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता के सहित स्थापित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।
2. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु (नियमानुसार 10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) कराया जायेगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक-न- /फा0स0/2019 के आधार पर THE SHIVALIK INTERNATIONAL SCHOOL, RTO ROAD, HALDWANI, को दिनांक-31.12.2019 तक अधिभोग (Occupancy) /अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

116
22-1-19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य नैनीताल (हल्द्वानी)
नैनीताल (हल्द्वानी)